

DESCRIPCION DEL MODELO DE UTILIDAD

El dispositivo de seguridad para medidores de agua en bronce volumétrico de 1/2 C-1 puede ser fabricado en los diferentes materiales como: termoplástico y acero HR, la idea original del dispositivo es en la fabricación en serie en diferentes materiales ya antes nombrados, para las diferentes empresas de acueducto y alcantarillado de servicio de agua domiciliario y comercial en ciudades nacionales como e internacionales, que poseen los problemas de hurto de los medidores de agua en bronce volumétricos dando también en consecuencia tres (5) problemas que son: 1- pérdida total de agua por hurto de un medidor la cual el vandalismo al dejar la acometida rota deja un escape de agua donde se pierde en un minuto seis litros de agua, lo que significa que en una hora podría perderse 360 litros. En 36 horas (día y medio), que es el tiempo promedio que se tarda una empresa de servicios públicos de acueducto y alcantarillado en llegar al lugar del robo y reponer el contador (tiempos oficiales entregados por una entidad de la ciudad de Pereira y Bogotá), serían 12.960 litros de agua derramada...si se tiene en cuenta que en la ciudad diariamente se roban entre 70 y 100 cajillas del acueducto, al día se pierden mínimo 907.200 litros. Multiplicado por los 30 días del mes da una cifra de 27 MILLONES DE LITROS DE AGUA. 2-la reposición del medidor de agua que se es hurtado al usuario de la empresa de acueducto y alcantarillado de servicio de agua lo debe pagar el suscriptor si bien podemos imaginar si a una persona dueña de su casa le es hurtado el medidor de agua en varias ocasiones esa persona debe pagar esas reposiciones generando un problema socio-económico para los usuarios de las empresas de acueducto y alcantarillado de agua. 3-desestabilización de recupera-miento de agua y tratamiento que las empresas de acueducto y alcantarillado hacen para ser consistente con el servicio viendo así que la pérdida de agua la sufren aquellas empresas que sufre de los hurtos y fraudes que son constantes del día a día de estas empresas haciendo que las pérdidas industriales y comerciales sean un problema mayor. 4-mientras el dispositivo de seguridad para medidores de agua en bronce de 1/2 C-1 está protegiendo el medidor de agua, da espera a que se haga el cambio respectivo de tiempo de vida del medidor de bronce por el medidor de agua volumétrico R-160 y demás referencias del R-160. 5- da la proyección de iniciación de restauración de cambios de medidores de agua por R-160 por medidores de agua en bronce en una preventiva protección mientras se adjudica su respectivo cambio por el medidor nuevo y su correspondientes al dispositivo de seguridad para evitar robos masivos y cambios no programados en las pérdidas de agua y medidores en bronce volumétricos.

existe un prototipo o un diseño que se asemeja a nuestro dispositivo de seguridad para medidores de agua en bronce de 1/2 C-1, su diseño es muy diferente para esta clase de medidor volumétrico ya que nuestra empresa lo posee y está en proceso de patentación la empresa COMERCIAL MILENIUM S.A.S, está diseñando constantemente un dispositivo de seguridad para cada uno de los medidores diferentes ya que en la actualidad las referencias son varias, cabe decir que nuestra empresa es la pionera en los diseños de tales dispositivos de seguridad para estos medidores de agua. ya que es para los medidores de agua en bronce de 1/2 y demás referencia que se asemejen a este medidor volumétrico de bronce como medidores de 1/2, 3/4 1 pulgada, pulgada y media y de dos pulgadas, quiere decir que nuestro dispositivo de seguridad de medidores de agua en bronce de 1/2 C-1 está diseñado para varios modelos de medidores en bronce y no de los modelos de la familia R-160.

El dispositivo de seguridad para medidores de agua en bronce de 1/2 C-1, está diseñado para evitar hurtos y fraudes futuros previniendo así la pérdida constante del liquido vital (agua), también en ayudar en la conservación del medio ambiente como el estancamiento de aguas negras donde se producen las enfermedades transmisoras por los mosquitos y demás consecuencias por las aguas retenidas que no encuentran un escape o una salida de desagüe y el cuidado de las edificaciones que son afectadas por la pérdida de agua ya que este valioso liquido deteriora en consecuencia bilateral las infraestructuras de las edificaciones residenciales y comerciales.

La fabricación del dispositivo es solo industrial y metalmecánica, el desarrollo de la producción hace que el producto sea mas técnico y preciso como producto comercial e implantación industrial para las empresas u organizaciones de acueducto y alcantarillado de agua, el dispositivo de seguridad para medidores de agua en bronce de 1/2 C-1 está completamente diseñado para ser acoplado al medidor y anclado a la caja o pared del mismo medidor así evitando ser extraído por personas ajenas a las empresas prestadoras de servicio de agua, no obstante se da a conocer que dicho dispositivo evita que sea manipulado el medidor de agua para frenar los fraudes y robos que son muchos.

Forma de instalación del dispositivo de seguridad para medidores de agua en bronce de 1/2 C-1 para medidores de agua volumétricos, se identifica el predio por parte de listado ofrecido por cuya empresa prestadora de servicio de agua en la que se está ejecutando la instalación donde está alojado el medidor de agua, luego se empieza a su desconexión en que se encuentra colocado, al estar la caja del medidor de agua sin él se comienza la excavación de la caja para poder tener la medida exacta del tornillo guía del dispositivo de seguridad para medidores de agua en bronce de 1/2 C-1 y el diámetro de ancho como largo del anclaje que estará sujetado al tornillo guía, al

terminar este proceso se comienza a colocar el medidor dentro del dispositivo de seguridad la cual cubre completamente su cierre hermético la cual es abierto por personas ajenas para su manipulación e igual forma el dispositivo de seguridad tiene dos aletas que son las que alojaran dos tornillos de seguridad que evitaran abrir el dispositivo de seguridad para medidores de agua en bronce de 1/2 C-1 para la extracción del medidor de agua, ya al estar asegurado el medidor se coloca en la parte lateral del dispositivo de seguridad una perforación de 1/2 que se introducirá el tornillo guía que será enroscado al anclaje que consta de piezas de acero que serán fundidas con concreto al ser introducido en la cavidad excavada que anteriormente mencionada esto quiere decir que el anclaje debe ser exacto en longitud con el medidor y su acometida para su nueva re-conexión, después de ser fundido con concreto el anclaje queda descubierto parte del tornillo guía con el dispositivo de seguridad para medidores de agua en bronce de 1/2 C-1 con su medidor que yace adentro del al final de la instalación hay una perforación enseguida de los tornillos de seguridad para la colocación de un sello transparente independiente para su respectiva numeración.

DESCRIPCION DE LAS FIGURAS:

Figura 1. muestra la perspectiva de la vista frontal lateral izquierda el dispositivo de seguridad para medidores de agua en bronce de 1/2 C-1.

Figura 2. muestra la perspectiva de la vista frontal lateral izquierda inferior la perforación del dispositivo de seguridad para medidores de agua en bronce de 1/2 C-1 el tornillo guía para su respectivo anclaje.

Figura 3. muestra la perspectiva de la vista lateral izquierda inferior la bisagra que cumple la función de abrir y cerrar del dispositivo de seguridad para medidores de agua en bronce de 1/2 C-1.

Figura 4. muestra la perspectiva de la vista lateral izquierda inferior la tuerca en rosca que está sujeta al anclaje para el tornillo guía.

Figura 5. muestra la perspectiva de la vista lateral derecha inferior el anclaje que estará sujeto a la tuerca y el tornillo guía.

Figura 6. muestra la perspectiva de la vista lateral derecha están las aletas del dispositivo de seguridad que es parte importante del dispositivo de seguridad.

Figura 7. muestra la vista lateral derecha el tornillo guía.

Figura 8. muestra la vista lateral derecha las aletas del dispositivo de seguridad para medidores de agua en bronce de 1/2 C-1 para el alojamiento de los dos tornillos de seguridad y la perforación de ambas aletas donde se colocará luego el sello de numeración.

Figura 9. muestra la perspectiva de la vista frontal Superior donde consta de una perforación de ambas aletas del dispositivo de seguridad para medidor de agua en bronce de 1/2 C-1 para la colocación de sellos de numeración.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

El proceso para la fabricación del Dispositivo **de seguridad para medidores de agua en bronce de 1/2 C-1**, es un artefacto que se puede fabricar en los diferentes materiales como: Termoplásticos y Acero HR. Que será utilizado como protector del medidor que comprende de:

Dos partes que forman un radio cilíndrico con dos aletas donde van ubicados dos tornillos de seguridad y una perforación que ambos lados para un sello de numeración con cortes y redondeos en sus partes y una perforación en la parte inferior del dispositivo donde será alojado un tornillo guía a la cual estará unido a una base o cruceta de anclaje con una tuerca soldada para conformar el dispositivo vista inferior y vista superior como izquierda y derecha, para determinar dichas funciones **(1)**, lado izquierdo del dispositivo de seguridad para medidores de agua en bronce, pueda acoplar la parte hermética que es la más comprometida del medidor **(2)**, lado izquierdo inferior la perforación del dispositivo de seguridad para el tornillo guía para su respectivo anclaje y también para que pueda dar un giro de 360° en la manipulación de los funcionarios de las empresas de servicios publicas de acueducto en la conexión y desconexión de la acometida de agua **(3)**, lado izquierdo inferior donde está la bisagra que cumple la función de abrir y cerrar del

dispositivo de seguridad para el medidor de agua en bronce formando su forma cilíndrica en un cubrimiento total para su seguridad **(4)**, lado izquierdo inferior donde está la tuerca en rosca que estará soldada al anclaje o cruceta para el tornillo guía. **(5)**, lado derecho inferior esta el anclaje o cruceta que estará sujeto a la tuerca y el tornillo guía para darle firmeza en el proceso de fundición con el concreto dentro de la caja del medidor de agua. **(6)**, lado derecho están las aletas del dispositivo de seguridad partes importantes del dispositivo donde se alojarán los tornillos de seguridad y la perforación de las mismas para el sello de numeración. **(7)**, lado derecho está el tornillo guía soporte del dispositivo que estará dentro de la caja o pared del medidor de agua en bronce unido junto con la tuerca soldada al anclaje o cruceta fundidos en concreto. **(8)**, lado derecho están las aletas del dispositivo de seguridad para el alojamiento de los dos tornillos de seguridad que serán la protección del mismo donde se asegura que nadie pueda tener acceso al medidor del agua y la perforación de ambas aletas donde se colocara luego el sello de numeración para su respectiva verificación. **(9)**, lado Superior donde consta de una perforación de ambas aletas del dispositivo de seguridad para medidor esto se hace para el reconocimiento de la numeración de instalación del dispositivo y del medidor que está protegido por el mismo dispositivo.