



RH%	Temperatura °C																		
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
40	6,4	6,8	7,2	7,7	8,2	8,7	9,2	9,8	10,4	11,0	11,7	12,4	13,1	13,8	14,6	15,5	16,3	17,3	18,2
45	5,9	6,2	6,6	7,1	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,1	10,7	11,3	12,0	12,7	13,4	14,2	15,0	15,6	16,7
50	5,3	5,7	6,0	6,4	6,8	7,2	7,7	8,2	8,7	9,2	9,7	10,3	10,9	11,5	12,2	12,9	13,6	14,4	15,2
55	4,8	5,1	5,4	5,8	6,1	6,5	6,9	7,3	7,8	8,3	8,7	9,3	9,8	10,4	11,0	11,6	12,3	12,9	13,7
60	4,3	4,5	4,8	5,1	5,5	5,8	6,2	6,5	6,9	7,3	7,8	8,2	8,7	9,2	9,8	10,3	10,9	11,5	12,1
65	3,7	4,0	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,1	6,4	6,8	7,2	7,6	8,1	8,5	9,0	9,5	10,1	10,6
70	3,2	3,4	3,6	3,9	4,1	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5	5,8	6,2	6,5	6,9	7,3	7,7	8,2	8,6	9,1
75	2,7	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,1	4,3	4,6	4,9	5,1	5,4	5,8	6,1	6,4	6,8	7,2	7,6
80	2,1	2,3	2,4	2,6	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,4	4,6	4,9	5,2	5,4	5,8	6,1
85	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,3	2,4	2,6	2,8	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,3	4,6
90	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,1	2,2	2,3	2,4	2,6	2,7	2,9	3,0
95	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5
99	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FIG. 1